

Zestawienie analiz prób ścieków pobranych z  
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie w 2020r.

Lp.	Data analizy	BZT5 (mg/l)		ChZTcr (mg/l)		Zawiesina ogólna		Azot og. (mg/l)		Fosfor og. (mg/l)		Chlorki (mg/l)		Temp.	pH
		wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot	°C	=
1	14.01.2020 r.	379,0	6,6	923,0	26,8	358,0	7	87	5,37	8,68	0,31	115	71,2	12,5	7,3
2	05.02.2020 r.	346,0	8,9	747,0	64,3	576,0	18,4	80,9	9,40	9,44	0,54	88	86,3	10,1	7,5
3	05.03.2020 r.	254,0	7,3	488,0	59,0	110,0	6,0	70,1	9,95	6,8	0,28	90,5	101	10,7	7,5
4	01.04.2020 r.	359,0	12,5	812,0	71,0	340,0	9,0	105	10,10	12,8	0,64	97,6	109	12,3	7,2
5	07.05.2020 r.	390,0	11,2	1004,0	72,0	618,0	22,6	85,7	11,40	8,65	0,27	171	112	15,7	7,0
6	03.06.2020 r.	433,0	4,3	680,0	57,0	690,0	10,8	87,2	10,40	10,1	0,83	93,3	98,8	17,6	7,3
7	01.07.2020 r.	164,0	7,9	429,0	63,0	179,0	19,2	47,1	6,71	5,08	0,64	74,3	72,8	19,3	7,1
8	06.08.2020 r.	321,0	2,4	775,0	32,0	226,0	5,0	71,0	9,23	8,34	0,54	114	97,2	21,6	7,7
9	28.09.2020 r.	315,0	3,0	655,0	30,0	264,0	7,0	64,10	11,00	7,37	0,41	81,8	110,0	19,6	7,4
10	01.10.2020 r.	365,0	3,8	615	37,0	214,0	<2,0	63,4	15,80	7,76	0,40	89,7	102,0	19,7	6,8
11	03.11.2020 r.	285,0	4,0	522	47,0	368,0	4,4	43,6	9,19	5,43	0,36	61,2	88,4	17,5	7,3
12															
WG. POZWOLENIA		15,0		125,0		35,0		15,0		2,0		<1000			

Lp.	Data analizy	Miedź (mg/l)		Cynk (mg/l)		Kobalt (mg/l)		Bar (mg/l)		Selen (mg/l)		Cyna (mg/l)		Węglowodory rop.	
		wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot	wlot	wylot
1	14.01.2019 r.	0,040	0,020	0,21	0,035	<0,01	<0,010	0,10	0,070	<0,02	<0,02	0,013	0,01	<1,0	<0,10
2	05.02.2020 r.	0,072	0,030	0,20	0,031	<0,010	<0,010	0,12	0,038	<0,02	<0,02	<0,010	<0,010	1,72	<0,10
3	05.03.2020 r.	0,046	0,034	0,09	0,030	<0,010	<0,010	0,10	0,038	<0,02	<0,02	0,016	<0,010	4,8	<0,10
4	01.04.2020 r.	0,110	0,037	0,38	0,025	<0,010	<0,010	0,19	0,032	<0,02	<0,02	0,016	<0,010	2,07	<0,10
5	07.05.2020 r.	0,092	0,027	0,37	0,031	<0,010	<0,010	0,22	0,034	<0,02	<0,02	0,06	<0,010	38,3	0,25
6	03.06.2020 r.	0,097	0,030	0,40	0,030	<0,010	<0,010	0,15	0,025	<0,02	<0,02	<0,010	<0,010	<1,0	<0,10
7	01.07.2020 r.	0,056	0,038	0,12	0,071	<0,010	<0,010	0,10	0,027	<0,02	<0,02	<0,010	<0,010	<1,0	<0,10
8	06.08.2020 r.	0,055	0,016	0,18	<0,025	<0,010	<0,010	0,15	0,024	<0,02	<0,02	<0,010	<0,010	<1,0	<0,10
9	28.09.2020 r.	0,067	0,017	0,20	<0,025	<0,010	<0,010	0,14	0,023	<0,02	<0,02	<0,010	<0,010	<1,0	<0,10
10	01.10.2020 r.	0,058	0,0097	0,20	<0,025	<0,010	<0,010	0,16	<0,02	<0,02	<0,02	0,017	<0,010	<1,0	<0,10
11	03.11.2020 r.	0,047	0,041	0,16	0,035	<0,010	<0,010	0,11	0,026	<0,02	<0,02	<0,010	<0,010	<1,0	<0,10
12															
		<0,5		<2,0		<1,0		<3,0		<1,0		<2,0		<15,0	